

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M09EEPI + HRP-M09EEPO																			
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VNOKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)		16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)		23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
280	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,85	2,86	2,86	2,89	2,99	3,04	3,04	3,04	3,06	3,06	3,06	3,06	3,26	3,26	3,26	3,26	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,80	0,86	0,55	0,61	0,68	0,73	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,42	0,48	0,54	
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,83	2,84	2,84	2,87	2,97	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	3,25	3,25	3,25	3,25	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,86	0,55	0,62	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,54	
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,82	2,82	2,85	2,96	3,01	3,01	3,01	3,03	3,03	3,03	3,03	3,24	3,24	3,24	3,24	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,68	0,74	0,50	0,57	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,80	2,81	2,81	2,84	2,95	3,00	3,00	3,00	3,02	3,02	3,02	3,02	3,24	3,24	3,24	3,24	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,69	0,74	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,79	2,79	2,82	2,94	2,99	2,99	2,99	3,01	3,01	3,01	3,01	3,23	3,23	3,23	3,23	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,77	2,78	2,78	2,81	2,93	2,98	2,98	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,22	3,22	3,22	3,22	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,56	0,63	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,38	0,44	0,50	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,74	2,76	2,76	2,78	2,91	2,96	2,96	2,96	2,98	2,98	2,98	2,98	3,21	3,21	3,21	3,21	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,72	2,72	2,75	2,88	2,87	2,87	2,87	2,95	2,95	2,95	2,95	3,18	3,18	3,18	3,18	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,58	2,58	2,58	2,61	2,75	2,75	2,75	2,75	2,84	2,84	2,84	2,84	3,04	3,04	3,04	3,04	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,47	2,47	2,47	2,49	2,61	2,61	2,61	2,61	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90	2,90	2,90	2,90	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,85	0,92	0,57	0,64	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,35	2,35	2,35	2,38	2,49	2,49	2,49	2,49	2,58	2,58	2,61	2,58	2,78	2,78	2,78	2,78	
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	0,87	0,94	0,57	0,65	0,72	0,80	0,51	0,58	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,20	2,20	2,21	2,24	2,34	2,34	2,34	2,34	2,42	2,42	2,43	2,42	2,62	2,62	2,62	2,62	
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,90	0,98	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58	
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,03	2,03	2,06	2,09	2,17	2,17	2,17	2,17	2,23	2,23	2,23	2,23	2,43	2,43	2,43	2,43	
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	0,91	1,00	0,58	0,67	0,76	0,84	0,52	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59	
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,91	1,91	1,94	1,97	2,03	2,03	2,03	2,03	2,11	2,11	2,11	2,11	2,29	2,29	2,29	2,29	
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,87	0,52	0,61	0,69	0,78	0,36	0,44	0,52	0,60	
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
360	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,92	2,95	2,98	3,04	3,04	3,04	3,04	3,12	3,12	3,12	3,12	3,32	3,32	3,32	3,32	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,98	1,00	0,56	0,64	0,72	0,80	0,49	0,57	0,65	0,72	0,35	0,42	0,49	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,90	2,90	2,93	2,96	3,03	3,03	3,03	3,03	3,10	3,10	3,10	3,10	3,31	3,31	3,31	3,31	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	0,99	1,00	0,56	0,64	0,73	0,81	0,49	0,57	0,65	0,73	0,35	0,43	0,49	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,88	2,88	2,91	2,94	3,01	3,01	3,01	3,01	3,09	3,09	3,09	3,09	3,30	3,30	3,30	3,30	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	0,99	1,00	0,57	0,64	0,73	0,81	0,50	0,58	0,65	0,73	0,35	0,43	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,87	2,90	2,93	3,00	3,00	3,00	3,00	3,08	3,08	3,08	3,08	3,30	3,30	3,30	3,30	
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,81	0,50	0,58	0,66	0,74	0,35	0,43	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,86	2,86	2,88	2,91	2,99	2,99	2,99	2,99	3,07	3,07	3,07	3,07	3,29	3,29	3,29	3,29	
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,82	0,50	0,58	0,66	0,74	0,35	0,43	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,84	2,87	2,90	2,98	2,98	2,98	2,98	3,06	3,06	3,06	3,06	3,28	3,28	3,28	3,28	
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,82	0,50	0,58	0,66	0,74	0,36	0,44	0,50	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,81	2,84	2,87	2,96	2,96	2,96	2,96	3,04	3,04	3,04	3,04	3,27	3,27	3,27	3,27	
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58	
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,78	2,81	2,84	2,93	2,93	2,93	2,93	3,01	3,01	3,01	3,01	3,24	3,24	3,24	3,24	
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58	
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,64	2,64	2,67	2,70	2,81	2,81	2,81	2,81	2,90	2,90	2,90	2,90	3,10	3,10	3,10	3,10	
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	0,91	0,99	0,58	0,67	0,76	0,84	0,52	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59	
		Elektrický príkon (kW)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M09EEPI + HRP-M09EEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m ³ /h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
530	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,98	3,01	3,04	3,07	3,13	3,13	3,13	3,16	3,21	3,21	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,41
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,90	1,00	1,00	0,60	0,71	0,83	0,98	0,52	0,63	0,74	0,85	0,33	0,42	0,53	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,96	2,99	3,02	3,05	3,12	3,12	3,12	3,14	3,19	3,19	3,19	3,19	3,39	3,39	3,39	3,39
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,60	0,72	0,83	0,98	0,52	0,63	0,75	0,85	0,33	0,43	0,53	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,94	2,97	3,00	3,03	3,10	3,10	3,10	3,13	3,18	3,18	3,18	3,18	3,39	3,39	3,39	3,39
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,60	0,72	0,84	0,99	0,53	0,63	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,93	2,96	2,99	3,02	3,09	3,09	3,09	3,12	3,17	3,17	3,17	3,17	3,38	3,38	3,38	3,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,61	0,73	0,84	0,99	0,53	0,64	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,91	2,94	2,97	3,00	3,08	3,08	3,08	3,11	3,16	3,16	3,16	3,16	3,38	3,38	3,38	3,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,33	0,43	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,90	2,93	2,95	2,98	3,07	3,07	3,07	3,09	3,15	3,15	3,15	3,15	3,37	3,37	3,37	3,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,34	0,44	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,90	2,93	2,96	3,04	3,04	3,04	3,07	3,13	3,13	3,13	3,13	3,36	3,36	3,36	3,36
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,87	2,90	2,93	3,01	3,01	3,01	3,04	3,10	3,10	3,10	3,10	3,33	3,33	3,33	3,33
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66
		Elektrický príkon (kW)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,70	2,73	2,75	2,78	2,87	2,87	2,87	2,90	2,96	2,96	2,96	2,98	3,18	3,18	3,18	3,18
		Koeficient pre citelný výkon	0,83	0,96	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,90	0,33	0,45	0,56	0,67
		Elektrický príkon (kW)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,58	2,61	2,64	2,67	2,73	2,73	2,75	2,78	2,81	2,81	2,81	2,84	3,04	3,04	3,04	3,04
		Koeficient pre citelný výkon	0,84	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,90	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,57	0,68
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,44	2,47	2,50	2,52	2,61	2,61	2,64	2,67	2,70	2,70	2,73	2,75	2,90	2,90	2,90	2,90
		Koeficient pre citelný výkon	0,87	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,68	0,81	0,94	0,33	0,45	0,57	0,70
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,26	2,29	2,32	2,34	2,42	2,42	2,44	2,47	2,50	2,50	2,52	2,54	2,70	2,70	2,70	2,70
		Koeficient pre citelný výkon	0,91	1,00	1,00	1,00	0,67	0,82	0,96	1,00	0,57	0,71	0,86	1,00	0,32	0,46	0,59	0,90
		Elektrický príkon (kW)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,09	2,12	2,15	2,18	2,23	2,23	2,26	2,29	2,32	2,32	2,32	2,34	2,51	2,51	2,51	2,51
		Koeficient pre citelný výkon	0,93	1,00	1,00	1,00	0,68	0,84	0,99	1,00	0,57	0,72	0,87	1,00	0,32	0,46	0,60	0,92
		Elektrický príkon (kW)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,98	2,01	2,03	2,06	2,12	2,12	2,15	2,18	2,18	2,18	2,20	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,95	1,00	1,00	1,00	0,70	0,86	1,00	1,00	0,58	0,74	0,90	1,00	0,32	0,47	0,61	0,97
		Elektrický príkon (kW)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M12EEPI + HRP-M12EEPO																					
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)				16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29			
290	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,71	3,72	3,72	3,72	3,90	3,96	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,25	4,25	4,25	4,25			
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,70	0,75	0,81	0,55	0,60	0,66	0,70	0,50	0,55	0,60	0,65	0,40	0,44	0,48	0,53			
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,68	3,70	3,70	3,70	3,87	3,93	3,93	3,93	3,98	3,98	3,98	3,98	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23		
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,71	0,76	0,82	0,55	0,60	0,66	0,71	0,50	0,55	0,60	0,65	0,40	0,45	0,49	0,53			
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,67	3,67	3,67	3,86	3,92	3,92	3,92	3,96	3,96	3,96	3,96	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22		
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,71	0,76	0,82	0,56	0,61	0,66	0,71	0,51	0,56	0,60	0,65	0,40	0,45	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,66	3,66	3,66	3,85	3,91	3,91	3,91	3,95	3,95	3,95	3,95	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22		
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,76	0,82	0,56	0,61	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,40	0,45	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,62	3,64	3,64	3,64	3,83	3,89	3,89	3,89	3,94	3,94	3,94	3,94	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21		
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,83	0,56	0,61	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,40	0,45	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,61	3,61	3,61	3,81	3,87	3,87	3,87	3,92	3,92	3,92	3,92	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20		
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,83	0,56	0,62	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,41	0,46	0,50	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,57	3,59	3,59	3,59	3,79	3,85	3,85	3,85	3,90	3,90	3,90	3,90	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19		
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,53	3,54	3,54	3,54	3,75	3,75	3,75	3,75	3,86	3,86	3,86	3,86	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15		
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63		
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,37	3,37	3,37	3,37	3,57	3,57	3,57	3,57	3,69	3,69	3,69	3,69	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,73	0,79	0,85	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69		
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,43	3,43	3,43	3,43	3,52	3,52	3,52	3,52	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,80	0,86	0,57	0,63	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,26	3,26	3,26	3,26	3,34	3,34	3,40	3,34	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,81	0,87	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,89	2,89	2,89	2,91	3,09	3,09	3,09	3,09	3,18	3,18	3,21	3,18	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43		
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,63	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93		
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,67	2,67	2,67	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87	2,96	2,96	2,96	2,96	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19		
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04		
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,53	2,53	2,53	2,55	2,70	2,70	2,70	2,70	2,79	2,79	2,79	2,79	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02		
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,86	0,93	0,57	0,65	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13		
380	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,78	3,78	3,78	3,81	3,96	3,96	3,96	3,96	4,06	4,06	4,06	4,06	4,31	4,31	4,31	4,31			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,98	1,00	0,55	0,62	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,42	0,48	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,93	4,04	4,04	4,04	4,04	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29		
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,99	1,00	0,55	0,62	0,68	0,75	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,73	3,76	3,92	3,92	3,92	3,92	4,02	4,02	4,02	4,02	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28		
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,99	1,00	0,56	0,62	0,68	0,75	0,50	0,57	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,72	3,72	3,72	3,75	3,91	3,91	3,91	3,91	4,01	4,01	4,01	4,01	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,70	3,73	3,89	3,89	3,89	3,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,67	3,67	3,67	3,70	3,87	3,87	3,87	3,87	3,98	3,98	3,98	3,98	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26		
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,38	0,44	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,64	3,64	3,67	3,85	3,85	3,85	3,85	3,96	3,96	3,96	3,96	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25		
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63		
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,60	3,60	3,63	3,81	3,81	3,81	3,81	3,92	3,92	3,92	3,92	4,21	4,21	4,21</				

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M12EEPI + HRP-M12EEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m ³ /h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
560	-15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,84	3,84	3,87	3,90	4,02	4,02	4,02	4,05	4,12	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,40
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,98	0,50	0,60	0,69	0,78	0,34	0,42	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	-10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,82	3,82	3,85	3,88	3,99	3,99	3,99	4,02	4,10	4,10	4,10	4,10	4,38	4,38	4,38	4,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,77	0,98	0,50	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	-5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,79	3,79	3,82	3,85	3,98	3,98	3,98	4,01	4,08	4,08	4,08	4,08	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,67	0,77	0,99	0,51	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,52	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	0	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,77	3,77	3,80	3,83	3,96	3,96	3,96	3,99	4,07	4,07	4,07	4,07	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,68	0,77	0,99	0,51	0,61	0,70	0,79	0,34	0,43	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,79	3,82	3,95	3,95	3,95	3,98	4,06	4,06	4,06	4,06	4,36	4,36	4,36	4,36
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,80	0,34	0,43	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,96	4,04	4,04	4,04	4,04	4,35	4,35	4,35	4,35
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,73	3,76	3,90	3,90	3,90	3,93	4,02	4,02	4,02	4,02	4,33	4,33	4,33	4,33
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
	20	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,66	3,69	3,72	3,86	3,86	3,86	3,89	3,98	3,98	3,98	3,98	4,30	4,30	4,30	4,30
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	25	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,49	3,49	3,52	3,55	3,69	3,69	3,69	3,72	3,81	3,81	3,81	3,81	4,09	4,09	4,09	4,09
		Koeficient pre citelný výkon	0,77	0,88	0,98	1,00	0,60	0,71	0,81	0,91	0,53	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	30	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,32	3,34	3,37	3,40	3,55	3,55	3,55	3,57	3,63	3,63	3,63	3,63	3,92	3,92	3,92	3,92
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	1,00	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,74	0,84	0,34	0,44	0,54	0,63
		Elektrický príkon (kW)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	35	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,14	3,17	3,20	3,23	3,37	3,37	3,37	3,40	3,46	3,46	3,52	3,46	3,75	3,75	3,75	3,75
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,95	0,53	0,64	0,75	0,86	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	40	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,95	2,98	3,01	3,14	3,14	3,15	3,18	3,22	3,22	3,25	3,24	3,50	3,50	3,50	3,50
		Koeficient pre citelný výkon	0,83	0,95	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,89	0,33	0,45	0,56	0,90
		Elektrický príkon (kW)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
	46	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,73	2,76	2,79	2,90	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	2,99	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,85	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,89	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
	50	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,56	2,59	2,62	2,65	2,73	2,73	2,76	2,79	2,82	2,82	2,82	2,85	3,05	3,05	3,05	3,05
		Koeficient pre citelný výkon	0,87	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,69	0,82	0,95	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M18EPI + HRP-M18EPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
400	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,78	5,90	5,90	5,90	5,93	5,93	5,93	5,93	6,28	6,28	6,28	6,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,70	0,74	0,79	0,55	0,60	0,65	0,70	0,51	0,56	0,60	0,65	0,41	0,44	0,49	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,46	5,47	5,47	5,47	5,75	5,87	5,87	5,87	5,90	5,90	5,90	5,90	6,25	6,25	6,25	6,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,70	0,75	0,80	0,55	0,60	0,65	0,70	0,51	0,56	0,60	0,65	0,41	0,45	0,49	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,43	5,43	5,43	5,43	5,73	5,85	5,85	5,85	5,88	5,88	5,88	5,88	6,24	6,24	6,24	6,24
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,70	0,75	0,80	0,56	0,61	0,65	0,70	0,52	0,57	0,60	0,65	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,40	5,41	5,41	5,41	5,71	5,83	5,83	5,83	5,87	5,87	5,87	5,87	6,23	6,23	6,23	6,23
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,71	0,75	0,80	0,56	0,61	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,38	5,38	5,38	5,38	5,68	5,80	5,80	5,80	5,85	5,85	5,85	5,85	6,23	6,23	6,23	6,23
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,71	0,76	0,81	0,56	0,61	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,34	5,35	5,35	5,35	5,66	5,78	5,78	5,78	5,82	5,82	5,82	5,82	6,21	6,21	6,21	6,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,71	0,76	0,81	0,56	0,62	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,42	0,46	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,62	5,74	5,74	5,74	5,79	5,79	5,79	5,79	6,19	6,19	6,19	6,19
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,46	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,24	5,24	5,24	5,24	5,56	5,56	5,56	5,56	5,73	5,73	5,73	5,73	6,13	6,13	6,13	6,13
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,46	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,99	4,99	4,99	4,99	5,30	5,30	5,30	5,30	5,47	5,47	5,47	5,47	5,87	5,87	5,87	5,87
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,83	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,76	4,76	4,76	4,76	5,07	5,07	5,07	5,07	5,22	5,22	5,22	5,22	5,62	5,62	5,62	5,62
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,79	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,53	4,53	4,53	4,53	4,81	4,81	4,81	4,81	4,96	4,96	5,04	4,96	5,36	5,36	5,36	5,36
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,79	0,85	0,57	0,62	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,28	4,28	4,28	4,29	4,55	4,55	4,55	4,55	4,70	4,70	4,74	4,70	5,07	5,07	5,07	5,07
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,81	0,88	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,38	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,97	3,97	3,97	4,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,37	4,37	4,37	4,37	4,71	4,71	4,71	4,71
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,57	0,64	0,70	0,39	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,71	3,71	3,71	3,74	3,97	3,97	3,97	3,97	4,11	4,11	4,11	4,11	4,45	4,45	4,45	4,45
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,66	1,66	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,69	1,69	1,69	1,69
580	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,62	5,68	5,90	5,90	5,90	5,90	6,06	6,06	6,06	6,06	6,43	6,43	6,43	6,43
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,98	1,00	0,55	0,62	0,69	0,75	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,42	0,48	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,59	5,59	5,59	5,65	5,87	5,87	5,87	5,87	6,03	6,03	6,03	6,03	6,40	6,40	6,40	6,40
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,75	0,99	1,00	0,55	0,62	0,69	0,76	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,56	5,56	5,56	5,62	5,85	5,85	5,85	5,85	6,00	6,00	6,00	6,00	6,39	6,39	6,39	6,39
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,75	0,99	1,00	0,56	0,62	0,69	0,76	0,50	0,57	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,53	5,53	5,53	5,59	5,83	5,83	5,83	5,83	5,99	5,99	5,99	5,99	6,38	6,38	6,38	6,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,50	5,50	5,50	5,56	5,80	5,80	5,80	5,80	5,97	5,97	5,97	5,97	6,38	6,38	6,38	6,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,76	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,77	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,47	5,47	5,47	5,53	5,78	5,78	5,78	5,78	5,94	5,94	5,94	5,94	6,36	6,36	6,36	6,36
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,76	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,77	0,50	0,57	0,63	0,70	0,38	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,42	5,42	5,42	5,48	5,74	5,74	5,74	5,74	5,91	5,91	5,91	5,91	6,33	6,33	6,33	6,33
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,36	5,36	5,36	5,42	5,68	5,68	5,68	5,68	5,85	5,85	5,85	5,85	6,28	6,28	6,28	6,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektr																

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M18EEPI + HRP-M18EEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m ³ /h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
685	-15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,74	5,74	5,74	5,80	6,05	6,05	6,05	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20	6,57	6,57	6,57	6,57
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	1,00	1,00	0,56	0,64	0,70	0,98	0,49	0,57	0,65	0,71	0,36	0,42	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	-10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,71	5,77	6,02	6,02	6,02	6,02	6,17	6,17	6,17	6,17	6,55	6,55	6,55	6,55
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	1,00	1,00	0,56	0,64	0,71	0,98	0,49	0,57	0,65	0,72	0,36	0,43	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	-5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,67	5,67	5,67	5,73	6,00	6,00	6,00	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	1,00	1,00	0,57	0,64	0,71	0,99	0,50	0,58	0,65	0,72	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	0	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,65	5,65	5,65	5,71	5,97	5,97	5,97	5,97	6,13	6,13	6,13	6,13	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	0,99	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92
	5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,62	5,68	5,95	5,95	5,95	5,95	6,11	6,11	6,11	6,11	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	1,00	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,58	5,58	5,58	5,64	5,92	5,92	5,92	5,92	6,09	6,09	6,09	6,09	6,51	6,51	6,51	6,51
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	1,00	0,50	0,58	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94
	15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,54	5,54	5,54	5,60	5,88	5,88	5,88	5,88	6,05	6,05	6,05	6,05	6,48	6,48	6,48	6,48
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	20	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,48	5,48	5,48	5,53	5,82	5,82	5,82	5,82	5,99	5,99	5,99	5,99	6,42	6,42	6,42	6,42
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	25	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,22	5,22	5,28	5,33	5,56	5,56	5,56	5,56	5,73	5,73	5,73	5,73	6,16	6,16	6,16	6,16
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,98	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	30	Čelkový chladiaci výkon (kW)	4,99	4,99	5,05	5,10	5,30	5,30	5,30	5,30	5,45	5,45	5,45	5,45	5,88	5,88	5,88	5,88
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	0,91	1,00	0,58	0,67	0,76	0,84	0,52	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21
	35	Čelkový chladiaci výkon (kW)	4,73	4,73	4,79	4,85	5,05	5,05	5,05	5,05	5,19	5,19	5,28	5,19	5,59	5,59	5,59	5,59
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,86	0,52	0,61	0,69	0,78	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33
	40	Čelkový chladiaci výkon (kW)	4,44	4,45	4,50	4,54	4,74	4,74	4,74	4,77	4,89	4,89	4,93	4,89	5,27	5,27	5,27	5,27
		Koeficient pre citelný výkon	0,77	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,81	0,35	0,44	0,53	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47
	46	Čelkový chladiaci výkon (kW)	4,11	4,14	4,17	4,20	4,40	4,40	4,40	4,46	4,54	4,54	4,54	4,54	4,91	4,91	4,91	4,91
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	0,99	1,00	0,61	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,73	0,83	0,35	0,44	0,53	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,64	1,64	1,64	1,64
	50	Čelkový chladiaci výkon (kW)	3,86	3,89	3,91	3,94	4,11	4,11	4,11	4,14	4,26	4,26	4,26	4,26	4,63	4,63	4,63	4,63
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,91	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,95	0,53	0,64	0,75	0,85	0,34	0,44	0,54	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,77

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M24EEPI + HRP-M24EEPO																			
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22				
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	
379	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,35	7,34	7,34	7,34	7,73	7,88	7,88	7,88	7,93	7,93	7,93	7,93	8,40	8,40	8,40	8,40	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,70	0,74	0,77	0,60	0,63	0,66	0,70	0,56	0,59	0,62	0,66	0,47	0,50	0,53	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,16	1,16	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,31	7,30	7,30	7,30	7,69	7,84	7,84	7,84	7,89	7,89	7,89	7,89	8,37	8,37	8,37	8,37	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,71	0,75	0,78	0,60	0,63	0,66	0,70	0,56	0,59	0,62	0,66	0,48	0,50	0,53	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,26	7,26	7,26	7,26	7,66	7,81	7,81	7,81	7,86	7,86	7,86	7,86	8,35	8,35	8,35	8,35	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,71	0,75	0,78	0,60	0,63	0,66	0,70	0,57	0,59	0,62	0,66	0,48	0,51	0,54	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,23	7,22	7,22	7,22	7,63	7,78	7,78	7,78	7,84	7,84	7,84	7,84	8,34	8,34	8,34	8,34	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,75	0,78	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,48	0,51	0,54	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,19	7,18	7,18	7,18	7,60	7,75	7,75	7,75	7,82	7,82	7,82	7,82	8,34	8,34	8,34	8,34	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,76	0,79	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,48	0,51	0,54	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,15	7,14	7,14	7,14	7,56	7,71	7,71	7,71	7,79	7,79	7,79	7,79	8,31	8,31	8,31	8,31	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,76	0,79	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,49	0,51	0,54	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,09	7,08	7,08	7,08	7,51	7,66	7,66	7,66	7,74	7,74	7,74	7,74	8,28	8,28	8,28	8,28	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,73	0,77	0,80	0,62	0,65	0,68	0,72	0,58	0,61	0,64	0,68	0,49	0,52	0,55	0,58	
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,01	7,00	7,00	7,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,66	7,66	7,66	7,66	8,21	8,21	8,21	8,21	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,73	0,77	0,80	0,62	0,65	0,68	0,72	0,58	0,61	0,64	0,68	0,49	0,52	0,55	0,58	
		Elektrický príkon (kW)	1,27	1,26	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25	
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,69	6,69	6,69	6,69	7,09	7,09	7,09	7,09	7,32	7,32	7,32	7,32	7,86	7,86	7,86	7,86	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,73	0,76	0,80	0,61	0,64	0,68	0,71	0,57	0,60	0,64	0,67	0,47	0,51	0,54	0,57	
		Elektrický príkon (kW)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,37	6,37	6,37	6,37	6,77	6,77	6,77	6,77	6,97	6,97	6,97	6,97	7,52	7,52	7,52	7,52	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,72	0,76	0,80	0,60	0,64	0,67	0,71	0,56	0,59	0,63	0,67	0,46	0,50	0,53	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,52	1,52	1,52	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,06	6,06	6,06	6,06	6,43	6,43	6,43	6,43	6,63	6,63	6,74	6,63	7,17	7,17	7,17	7,17	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,72	0,76	0,80	0,59	0,63	0,67	0,71	0,55	0,59	0,63	0,66	0,46	0,49	0,53	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,71	5,71	6,07	6,07	6,07	6,07	6,27	6,27	6,34	6,27	6,78	6,78	6,78	6,78	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,76	0,81	0,58	0,62	0,67	0,71	0,54	0,58	0,62	0,66	0,44	0,48	0,52	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	1,84	1,84	1,84	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,29	5,29	5,29	5,29	5,63	5,63	5,63	5,63	5,83	5,83	5,83	5,83	6,29	6,29	6,29	6,29	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,81	0,58	0,62	0,67	0,71	0,54	0,58	0,62	0,67	0,43	0,47	0,51	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,94	4,94	4,94	4,94	5,29	5,29	5,29	5,29	5,49	5,49	5,49	5,49	5,95	5,95	5,95	5,95	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,47	0,51	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,23	2,23	2,23	2,23	2,24	2,24	2,24	2,24	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
724	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,50	7,50	7,50	7,56	7,88	7,88	7,88	7,88	8,09	8,09	8,09	8,09	8,58	8,58	8,58	8,58	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,98	1,00	0,55	0,61	0,68	0,73	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,42	0,48	0,54	
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,45	7,45	7,45	7,51	7,84	7,84	7,84	7,84	8,05	8,05	8,05	8,05	8,55	8,55	8,55	8,55	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,99	1,00	0,55	0,61	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,54	
		Elektrický príkon (kW)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,41	7,41	7,41	7,47	7,81	7,81	7,81	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,53	8,53	8,53	8,53	
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,99	1,00	0,56	0,61	0,68	0,74	0,50	0,57	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,37	7,37	7,37	7,43	7,78	7,78	7,78	7,78	7,99	7,99	7,99	7,99	8,52	8,52	8,52	8,52	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,74	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,33	7,33	7,33	7,39	7,75	7,75	7,75	7,75	7,97	7,97	7,97	7,97	8,51	8,51	8,51	8,51	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,29	7,29	7,29	7,35	7,71	7,71	7,71	7,71	7,93	7,93	7,93	7,93	8,49	8,49	8,49	8,49	
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,38	0,44	0,50	0,55	
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,23	7,23	7,23	7,29	7,66	7,66	7,66	7,66	7,89	7,89	7,89	7,89	8,46	8,46	8,46	8,46	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,15	7,15	7,15	7,21	7,58	7,58	7,58	7,58	7,81	7,81	7,81	7,81	8,38	8,38	8,38	8,38	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,83	6,83	6,83	6,89	7,26	7,26	7,26	7,26	7,46	7,46	7,46	7,46	8,04	8,04	8,04	8,04	
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,52	6,52	6,52	6,57	6,92	6,92	6,92	6,92	7,12	7,12	7,12	7,12	7,69	7,69	7,69	7,69	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,77	0,85	0,92	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,65	0,72	0,38	0,44	0,50	0,56	
		Elektrický príkon (kW)	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,57	1,57	1,57		

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI EEP1/EEPO

CHLADENIE

HRP-M24EEPI + HRP-M24EEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m ³ /h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
1092	-15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,68	7,68	7,77	7,86	8,06	8,06	8,06	8,06	8,26	8,26	8,26	8,26	8,79	8,79	8,79	8,79
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,75	0,98	0,50	0,59	0,68	0,77	0,34	0,42	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	-10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,63	7,63	7,72	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,22	8,22	8,22	8,22	8,76	8,76	8,76	8,76
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,76	0,98	0,50	0,59	0,68	0,78	0,34	0,43	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	-5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,59	7,59	7,68	7,77	7,99	7,99	7,99	7,99	8,19	8,19	8,19	8,19	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,99	0,51	0,59	0,68	0,78	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	0	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,55	7,55	7,64	7,73	7,96	7,96	7,96	7,96	8,17	8,17	8,17	8,17	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,68	0,76	0,99	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,51	7,51	7,60	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	8,14	8,14	8,14	8,14	8,72	8,72	8,72	8,72
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
	10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,47	7,47	7,55	7,64	7,89	7,89	7,89	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,70	8,70	8,70	8,70
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,79	0,35	0,44	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,40	7,40	7,49	7,58	7,83	7,83	7,83	7,83	8,06	8,06	8,06	8,06	8,66	8,66	8,66	8,66
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	0,95	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27
	20	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,32	7,32	7,41	7,49	7,75	7,75	7,75	7,75	7,98	7,98	7,98	7,98	8,58	8,58	8,58	8,58
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	0,95	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31
	25	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,98	6,98	7,03	7,09	7,41	7,41	7,41	7,49	7,64	7,64	7,64	7,64	8,21	8,21	8,21	8,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	30	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,63	6,69	6,75	6,80	7,06	7,06	7,06	7,12	7,29	7,29	7,29	7,29	7,84	7,84	7,84	7,84
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,88	0,99	1,00	0,61	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,73	0,83	0,35	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
	35	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,32	6,37	6,43	6,49	6,72	6,72	6,72	6,78	6,92	6,92	7,03	6,92	7,46	7,46	7,46	7,46
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,61	0,72	0,83	0,94	0,53	0,64	0,74	0,85	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,77
	40	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,90	5,96	6,02	6,07	6,29	6,29	6,29	6,35	6,48	6,48	6,54	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00
		Koeficient pre citelný výkon	0,82	0,94	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,98	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94	1,96	1,96	1,96	1,96
	46	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,47	5,53	5,58	5,64	5,84	5,84	5,84	5,90	6,01	6,01	6,01	6,07	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,83	0,96	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,79	0,90	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	2,14	2,14	2,14	2,14	2,15	2,15	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	2,16	2,18	2,18	2,18	2,18
	50	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,13	5,18	5,24	5,30	5,47	5,47	5,53	5,58	5,67	5,67	5,67	5,73	6,12	6,12	6,12	6,12
		Koeficient pre citelný výkon	0,86	0,99	1,00	1,00	0,65	0,78	0,91	1,00	0,55	0,68	0,81	0,93	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,36	2,36	2,36	2,36

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI EEPI/EEPO

VYKUROVANIE

HRP-M09EEPI + HRP-M09EEPO

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
280	-25	2,53	2,51	2,49	2,49	0,93	0,97	0,93	0,93
	-20	2,75	2,73	2,70	2,70	1,02	1,06	1,02	1,02
	-15	2,98	2,95	2,93	2,93	1,12	1,16	1,12	1,12
	-10	3,18	3,15	3,12	3,12	1,19	1,24	1,19	1,19
	-7	3,33	3,30	3,27	3,27	1,27	1,32	1,27	1,27
	-6	3,25	3,22	3,19	3,19	1,21	1,21	1,21	1,20
	-3	3,13	3,10	3,10	3,07	1,11	1,10	1,09	1,09
	0	3,01	2,96	2,96	2,93	1,00	0,99	0,98	0,97
	3	2,96	2,93	2,90	2,90	0,90	0,89	0,88	0,87
	6	3,01	2,98	2,96	2,93	0,81	0,78	0,77	0,76
	7	3,08	3,05	3,05	3,05	0,76	0,67	0,72	0,70
	11	3,05	3,02	2,99	2,96	0,60	0,57	0,55	0,54
	14	3,02	2,96	2,96	2,93	0,50	0,46	0,44	0,43
	17	2,99	2,93	2,90	2,87	0,40	0,36	0,35	0,32
	18	2,96	2,90	2,87	2,87	0,35	0,32	0,29	0,27
360	-25	2,59	2,57	2,57	2,55	0,95	0,98	0,94	0,94
	-20	2,82	2,79	2,79	2,77	1,04	1,08	1,03	1,03
	-15	3,05	3,02	3,02	2,99	1,14	1,18	1,13	1,13
	-10	3,25	3,23	3,23	3,20	1,21	1,26	1,20	1,20
	-7	3,41	3,38	3,38	3,35	1,29	1,33	1,28	1,28
	-6	3,30	3,27	3,27	3,25	1,23	1,23	1,22	1,22
	-3	3,19	3,16	3,16	3,13	1,12	1,11	1,11	1,10
	0	3,07	3,04	3,01	3,01	1,02	1,00	0,99	0,99
	3	3,01	2,98	2,96	2,96	0,92	0,90	0,89	0,88
	6	3,07	3,04	3,01	2,98	0,82	0,79	0,78	0,77
	7	3,14	3,11	3,11	3,11	0,77	0,68	0,73	0,71
	11	3,11	3,08	3,05	3,02	0,61	0,58	0,56	0,55
	14	3,08	3,02	2,99	2,99	0,51	0,47	0,45	0,43
	17	3,02	2,99	2,96	2,93	0,41	0,36	0,35	0,33
	18	3,02	2,96	2,93	2,90	0,36	0,32	0,30	0,28
530	-25	2,62	2,60	2,60	2,58	0,95	0,99	0,95	0,95
	-20	2,85	2,82	2,82	2,80	1,05	1,09	1,05	1,05
	-15	3,08	3,06	3,06	3,03	1,14	1,19	1,14	1,14
	-10	3,29	3,26	3,26	3,23	1,22	1,27	1,22	1,22
	-7	3,45	3,42	3,42	3,39	1,30	1,35	1,30	1,30
	-6	3,33	3,30	3,30	3,27	1,24	1,24	1,24	1,23
	-3	3,25	3,22	3,19	3,19	1,14	1,13	1,12	1,12
	0	3,10	3,07	3,04	3,04	1,03	1,01	1,01	1,00
	3	3,04	3,01	2,98	2,98	0,93	0,91	0,90	0,89
	6	3,10	3,07	3,04	3,01	0,83	0,80	0,79	0,78
	7	3,17	3,14	3,14	3,14	0,78	0,69	0,74	0,72
	11	3,14	3,11	3,08	3,05	0,62	0,59	0,57	0,56
	14	3,11	3,05	3,02	2,99	0,52	0,48	0,46	0,44
	17	3,05	2,99	2,99	2,96	0,42	0,37	0,35	0,34
	18	3,02	2,99	2,96	2,93	0,37	0,33	0,31	0,28

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI EEPI/EEPO

VYKUROVANIE

HRP-M12EEPI + HRP-M12EEPO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
290	-25	2,57	2,55	2,55	2,53	0,99	1,03	1,01	1,01
	-20	2,79	2,77	2,77	2,75	1,09	1,13	1,11	1,11
	-15	3,02	3,00	3,00	2,97	1,19	1,24	1,21	1,21
	-10	3,23	3,20	3,20	3,17	1,27	1,32	1,29	1,29
	-7	3,38	3,35	3,35	3,32	1,35	1,40	1,37	1,37
	-6	3,38	3,35	3,35	3,32	1,31	1,32	1,32	1,33
	-3	3,41	3,35	3,35	3,32	1,24	1,24	1,24	1,25
	0	3,38	3,32	3,30	3,30	1,16	1,16	1,17	1,17
	3	3,44	3,41	3,38	3,35	1,11	1,11	1,11	1,11
	6	3,64	3,61	3,58	3,56	1,04	1,04	1,04	1,04
	7	3,87	3,84	3,78	3,78	1,01	0,97	1,00	1,00
	11	3,99	3,93	3,90	3,87	0,91	0,90	0,89	0,89
	14	4,07	4,01	3,99	3,96	0,84	0,83	0,82	0,81
	17	4,16	4,10	4,07	4,01	0,77	0,75	0,75	0,74
	18	4,19	4,13	4,10	4,07	0,74	0,72	0,71	0,70
380	-25	2,62	2,60	2,58	2,58	1,00	1,04	1,01	1,01
	-20	2,85	2,83	2,80	2,80	1,10	1,14	1,11	1,11
	-15	3,08	3,06	3,03	3,03	1,20	1,25	1,22	1,22
	-10	3,29	3,27	3,24	3,24	1,28	1,33	1,30	1,30
	-7	3,45	3,42	3,39	3,39	1,36	1,41	1,38	1,38
	-6	3,47	3,44	3,41	3,41	1,32	1,33	1,33	1,34
	-3	3,47	3,44	3,41	3,41	1,25	1,25	1,26	1,26
	0	3,44	3,41	3,38	3,35	1,17	1,17	1,18	1,18
	3	3,53	3,47	3,47	3,44	1,12	1,12	1,12	1,12
	6	3,73	3,67	3,64	3,64	1,05	1,05	1,05	1,05
	7	3,99	3,93	3,87	3,84	1,02	0,98	1,01	1,01
	11	4,07	4,01	3,99	3,96	0,92	0,91	0,90	0,90
	14	4,16	4,10	4,07	4,04	0,85	0,84	0,83	0,82
	17	4,25	4,19	4,16	4,13	0,78	0,76	0,76	0,75
	18	4,28	4,22	4,19	4,16	0,75	0,73	0,72	0,71
560	-25	2,66	2,64	2,64	2,61	1,01	1,05	1,03	1,03
	-20	2,89	2,87	2,87	2,84	1,11	1,15	1,13	1,13
	-15	3,13	3,10	3,10	3,08	1,22	1,26	1,24	1,24
	-10	3,34	3,31	3,31	3,28	1,30	1,35	1,32	1,32
	-7	3,50	3,47	3,47	3,44	1,38	1,43	1,40	1,40
	-6	3,50	3,47	3,47	3,44	1,34	1,35	1,35	1,36
	-3	3,53	3,47	3,47	3,44	1,26	1,27	1,27	1,27
	0	3,47	3,44	3,41	3,38	1,19	1,19	1,19	1,19
	3	3,56	3,53	3,50	3,47	1,13	1,13	1,13	1,13
	6	3,76	3,70	3,70	3,67	1,06	1,06	1,06	1,06
	7	4,02	3,94	3,90	3,87	1,03	0,99	1,02	1,02
	11	4,10	4,04	4,01	3,99	0,93	0,92	0,91	0,91
	14	4,19	4,13	4,10	4,07	0,86	0,84	0,84	0,83
	17	4,28	4,22	4,19	4,13	0,79	0,77	0,76	0,75
	18	4,31	4,25	4,22	4,19	0,75	0,73	0,72	0,72

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI EEPI/EEPO

VYKUROVANIE

HRP-M18EEPI + HRP-M18EEPO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
400	-20	3,87	3,82	3,80	3,78	1,41	1,46	1,44	1,45
	-15	4,19	4,14	4,11	4,09	1,54	1,59	1,57	1,58
	-10	4,47	4,42	4,39	4,36	1,64	1,70	1,68	1,69
	-7	4,69	4,63	4,60	4,57	1,74	1,80	1,78	1,79
	-6	4,72	4,66	4,63	4,60	1,72	1,73	1,74	1,76
	-3	4,72	4,69	4,66	4,63	1,66	1,68	1,69	1,70
	0	4,69	4,66	4,63	4,60	1,60	1,62	1,63	1,64
	3	4,83	4,78	4,75	4,72	1,55	1,57	1,58	1,59
	6	5,12	5,06	5,04	5,01	1,51	1,52	1,53	1,54
	7	5,46	5,39	5,31	5,28	1,48	1,47	1,50	1,51
	11	5,63	5,54	5,51	5,45	1,40	1,41	1,42	1,42
	14	5,74	5,66	5,63	5,60	1,35	1,36	1,36	1,37
	17	5,89	5,80	5,74	5,71	1,30	1,30	1,31	1,31
	18	5,95	5,86	5,80	5,77	1,27	1,28	1,28	1,28
580	-20	3,94	3,89	3,87	3,85	1,42	1,47	1,45	1,46
	-15	4,27	4,21	4,19	4,16	1,55	1,60	1,58	1,60
	-10	4,56	4,50	4,47	4,45	1,65	1,71	1,69	1,71
	-7	4,77	4,71	4,69	4,66	1,75	1,82	1,79	1,81
	-6	4,80	4,75	4,72	4,69	1,72	1,74	1,76	1,77
	-3	4,83	4,78	4,75	4,72	1,67	1,69	1,70	1,71
	0	4,80	4,75	4,72	4,69	1,61	1,63	1,64	1,65
	3	4,92	4,86	4,83	4,80	1,56	1,58	1,59	1,60
	6	5,24	5,18	5,12	5,09	1,52	1,53	1,54	1,55
	7	5,57	5,51	5,42	5,39	1,49	1,48	1,51	1,52
	11	5,74	5,66	5,63	5,60	1,41	1,42	1,43	1,43
	14	5,89	5,80	5,74	5,71	1,36	1,37	1,37	1,37
	17	6,00	5,92	5,89	5,83	1,31	1,31	1,31	1,32
	18	6,09	6,00	5,95	5,89	1,28	1,29	1,29	1,29
685	-20	3,99	3,94	3,92	3,90	1,43	1,48	1,46	1,47
	-15	4,32	4,27	4,24	4,22	1,57	1,62	1,60	1,61
	-10	4,61	4,56	4,53	4,50	1,67	1,73	1,71	1,72
	-7	4,83	4,78	4,75	4,72	1,77	1,83	1,81	1,82
	-6	4,86	4,80	4,78	4,75	1,73	1,76	1,77	1,79
	-3	4,89	4,83	4,80	4,78	1,69	1,71	1,72	1,72
	0	4,86	4,80	4,78	4,75	1,63	1,65	1,66	1,67
	3	4,98	4,92	4,89	4,86	1,58	1,60	1,61	1,62
	6	5,30	5,21	5,18	5,15	1,54	1,55	1,56	1,57
	7	5,66	5,57	5,48	5,45	1,51	1,50	1,53	1,54
	11	5,80	5,71	5,68	5,66	1,43	1,44	1,45	1,45
	14	5,95	5,86	5,80	5,77	1,38	1,39	1,39	1,40
	17	6,06	5,97	5,95	5,89	1,33	1,33	1,34	1,34
	18	6,15	6,06	6,00	5,95	1,30	1,31	1,31	1,31

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI EEPI/EEPO

VYKUROVANIE

HRP-M24EEPI + HRP-M24EEPO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
379	-20	5,46	5,42	5,39	5,37	2,37	2,46	2,39	2,39
	-15	5,91	5,86	5,84	5,81	2,59	2,69	2,61	2,62
	-10	6,31	6,26	6,23	6,20	2,77	2,87	2,78	2,79
	-7	6,62	6,56	6,53	6,50	2,94	3,05	2,96	2,97
	-6	6,59	6,53	6,50	6,47	2,84	2,85	2,86	2,86
	-3	6,56	6,47	6,44	6,41	2,65	2,66	2,66	2,66
	0	6,44	6,35	6,32	6,27	2,47	2,46	2,46	2,46
	3	6,53	6,44	6,41	6,35	2,30	2,29	2,29	2,28
	6	6,85	6,76	6,70	6,67	2,15	2,12	2,11	2,10
	7	7,19	7,10	7,04	6,98	2,06	1,95	2,02	2,01
	11	7,33	7,21	7,15	7,12	1,81	1,77	1,75	1,74
	14	7,41	7,30	7,27	7,21	1,64	1,59	1,57	1,54
	17	7,53	7,41	7,36	7,30	1,46	1,41	1,38	1,35
	18	7,56	7,44	7,39	7,33	1,38	1,32	1,29	1,26
724	-20	5,60	5,53	5,50	5,48	2,40	2,49	2,42	2,43
	-15	6,06	5,98	5,96	5,93	2,63	2,72	2,64	2,65
	-10	6,47	6,39	6,36	6,33	2,80	2,90	2,82	2,83
	-7	6,78	6,69	6,66	6,63	2,98	3,08	3,00	3,01
	-6	6,73	6,64	6,61	6,59	2,87	2,88	2,89	2,89
	-3	6,67	6,61	6,59	6,53	2,68	2,69	2,69	2,69
	0	6,56	6,50	6,44	6,41	2,49	2,49	2,48	2,48
	3	6,67	6,59	6,53	6,50	2,32	2,31	2,30	2,29
	6	6,99	6,91	6,85	6,82	2,16	2,14	2,13	2,12
	7	7,33	7,24	7,18	7,12	2,08	1,96	2,04	2,03
	11	7,47	7,36	7,30	7,27	1,83	1,79	1,77	1,75
	14	7,56	7,44	7,41	7,36	1,65	1,60	1,57	1,55
	17	7,67	7,56	7,50	7,44	1,47	1,41	1,38	1,35
	18	7,70	7,59	7,53	7,47	1,38	1,32	1,29	1,26
1092	-20	5,63	5,58	5,56	5,54	2,43	2,51	2,44	2,45
	-15	6,10	6,04	6,02	5,99	2,65	2,75	2,67	2,68
	-10	6,51	6,45	6,42	6,40	2,83	2,93	2,85	2,86
	-7	6,82	6,76	6,73	6,70	3,01	3,12	3,03	3,04
	-6	6,79	6,73	6,70	6,67	2,90	2,91	2,92	2,92
	-3	6,76	6,67	6,64	6,61	2,71	2,71	2,71	2,71
	0	6,64	6,56	6,53	6,47	2,52	2,51	2,51	2,51
	3	6,73	6,64	6,61	6,59	2,35	2,33	2,32	2,32
	6	7,08	6,96	6,93	6,88	2,18	2,16	2,15	2,14
	7	7,45	7,33	7,27	7,21	2,10	1,98	2,06	2,04
	11	7,56	7,44	7,41	7,36	1,84	1,80	1,78	1,76
	14	7,67	7,56	7,50	7,44	1,66	1,61	1,58	1,56
	17	7,76	7,65	7,59	7,53	1,47	1,42	1,39	1,36
	18	7,82	7,70	7,65	7,59	1,39	1,32	1,29	1,26