

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M09SEPI + HRP-M09SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
280	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,85	2,86	2,86	2,89	2,99	3,04	3,04	3,04	3,06	3,06	3,06	3,06	3,26	3,26	3,26	3,26
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,80	0,86	0,55	0,61	0,68	0,73	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,42	0,48	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,83	2,84	2,84	2,87	2,97	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,86	0,55	0,62	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,82	2,82	2,85	2,96	3,01	3,01	3,01	3,03	3,03	3,03	3,03	3,24	3,24	3,24	3,24
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,68	0,74	0,50	0,57	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,80	2,81	2,81	2,84	2,95	3,00	3,00	3,00	3,02	3,02	3,02	3,02	3,24	3,24	3,24	3,24
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,69	0,74	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,79	2,79	2,82	2,94	2,99	2,99	2,99	3,01	3,01	3,01	3,01	3,23	3,23	3,23	3,23
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,77	2,78	2,78	2,81	2,93	2,98	2,98	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,22	3,22	3,22	3,22
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,56	0,63	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,38	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,74	2,76	2,76	2,78	2,91	2,96	2,96	2,96	2,98	2,98	2,98	2,98	3,21	3,21	3,21	3,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,72	2,72	2,75	2,88	2,87	2,87	2,87	2,95	2,95	2,95	2,95	3,18	3,18	3,18	3,18
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,58	2,58	2,58	2,61	2,75	2,75	2,75	2,75	2,84	2,84	2,84	2,84	3,04	3,04	3,04	3,04
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,47	2,47	2,47	2,49	2,61	2,61	2,61	2,61	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90	2,90	2,90	2,90
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,85	0,92	0,57	0,64	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,35	2,35	2,35	2,38	2,49	2,49	2,49	2,49	2,58	2,58	2,58	2,58	2,78	2,78	2,78	2,78
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	0,87	0,94	0,57	0,65	0,72	0,80	0,51	0,58	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,20	2,20	2,21	2,24	2,34	2,34	2,34	2,34	2,42	2,42	2,43	2,42	2,62	2,62	2,62	2,62
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,90	0,98	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,03	2,03	2,06	2,09	2,17	2,17	2,17	2,17	2,23	2,23	2,23	2,23	2,43	2,43	2,43	2,43
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	0,91	1,00	0,58	0,67	0,76	0,84	0,52	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,91	1,91	1,94	1,97	2,03	2,03	2,03	2,03	2,11	2,11	2,11	2,11	2,29	2,29	2,29	2,29
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,87	0,52	0,61	0,69	0,78	0,36	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77
360	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,92	2,95	2,98	3,04	3,04	3,04	3,12	3,12	3,12	3,12	3,32	3,32	3,32	3,32	
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,98	1,00	0,56	0,64	0,72	0,80	0,49	0,57	0,65	0,72	0,35	0,42	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,90	2,90	2,93	2,96	3,03	3,03	3,03	3,03	3,10	3,10	3,10	3,10	3,31	3,31	3,31	3,31
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	0,99	1,00	0,56	0,64	0,73	0,81	0,49	0,57	0,65	0,73	0,35	0,43	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,88	2,88	2,91	2,94	3,01	3,01	3,01	3,01	3,09	3,09	3,09	3,09	3,30	3,30	3,30	3,30
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	0,99	1,00	0,57	0,64	0,73	0,81	0,50	0,58	0,65	0,73	0,35	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,87	2,90	2,93	3,00	3,00	3,00	3,00	3,08	3,08	3,08	3,08	3,30	3,30	3,30	3,30
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,81	0,50	0,58	0,66	0,74	0,35	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,86	2,86	2,88	2,91	2,99	2,99	2,99	2,99	3,07	3,07	3,07	3,07	3,29	3,29	3,29	3,29
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,82	0,50	0,58	0,66	0,74	0,35	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,84	2,87	2,90	2,98	2,98	2,98	2,98	3,06	3,06	3,06	3,06	3,28	3,28	3,28	3,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,57	0,65	0,74	0,82	0,50	0,58	0,66	0,74	0,36	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,81	2,84	2,87	2,96	2,96	2,96	2,96	3,04	3,04	3,04	3,04	3,27	3,27	3,27	3,27
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,78	2,81	2,84	2,93	2,93	2,93	2,93	3,01	3,01	3,01	3,01	3,24	3,24	3,24	3,24
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,64	2,64	2,67	2,70	2,81	2,81	2,81	2,81	2,90	2,90	2,90	2,90	3,10	3,10	3,10	3,10
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82														

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M09SEPI + HRP-M09SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
530	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,98	3,01	3,04	3,07	3,13	3,13	3,13	3,16	3,21	3,21	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,41
		Koeficient pre číselný výkon	0,78	0,90	1,00	1,00	0,60	0,71	0,83	0,98	0,52	0,63	0,74	0,85	0,33	0,42	0,53	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,96	2,99	3,02	3,05	3,12	3,12	3,12	3,14	3,19	3,19	3,19	3,19	3,39	3,39	3,39	3,39
		Koeficient pre číselný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,60	0,72	0,83	0,98	0,52	0,63	0,75	0,85	0,33	0,43	0,53	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,94	2,97	3,00	3,03	3,10	3,10	3,10	3,13	3,18	3,18	3,18	3,18	3,39	3,39	3,39	3,39
		Koeficient pre číselný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,60	0,72	0,84	0,99	0,53	0,63	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,93	2,96	2,99	3,02	3,09	3,09	3,09	3,12	3,17	3,17	3,17	3,17	3,38	3,38	3,38	3,38
		Koeficient pre číselný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,61	0,73	0,84	0,99	0,53	0,64	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,91	2,94	2,97	3,00	3,08	3,08	3,08	3,11	3,16	3,16	3,16	3,16	3,38	3,38	3,38	3,38
		Koeficient pre číselný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,33	0,43	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,90	2,93	2,95	2,98	3,07	3,07	3,07	3,09	3,15	3,15	3,15	3,15	3,37	3,37	3,37	3,37
		Koeficient pre číselný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,34	0,44	0,54	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,90	2,93	2,96	3,04	3,04	3,04	3,07	3,13	3,13	3,13	3,13	3,36	3,36	3,36	3,36
		Koeficient pre číselný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,87	2,90	2,93	3,01	3,01	3,01	3,04	3,10	3,10	3,10	3,10	3,33	3,33	3,33	3,33
		Koeficient pre číselný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66
		Elektrický príkon (kW)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,70	2,73	2,75	2,78	2,87	2,87	2,87	2,90	2,96	2,96	2,96	2,96	3,18	3,18	3,18	3,18
		Koeficient pre číselný výkon	0,83	0,96	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,90	0,33	0,45	0,56	0,67
		Elektrický príkon (kW)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,58	2,61	2,64	2,67	2,73	2,73	2,75	2,78	2,81	2,81	2,81	2,84	3,04	3,04	3,04	3,04
		Koeficient pre číselný výkon	0,84	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,90	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,57	0,68
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,44	2,47	2,50	2,52	2,61	2,61	2,64	2,67	2,70	2,70	2,73	2,75	2,90	2,90	2,90	2,90
		Koeficient pre číselný výkon	0,87	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,68	0,81	0,94	0,33	0,45	0,57	0,70
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,26	2,29	2,32	2,34	2,42	2,42	2,44	2,47	2,50	2,50	2,52	2,54	2,70	2,70	2,70	2,70
		Koeficient pre číselný výkon	0,91	1,00	1,00	1,00	0,67	0,82	0,96	1,00	0,57	0,71	0,86	1,00	0,32	0,46	0,59	0,90
		Elektrický príkon (kW)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,09	2,12	2,15	2,18	2,23	2,23	2,26	2,29	2,32	2,32	2,32	2,34	2,51	2,51	2,51	2,51
		Koeficient pre číselný výkon	0,93	1,00	1,00	1,00	0,68	0,84	0,99	1,00	0,57	0,72	0,87	1,00	0,32	0,46	0,60	0,92
		Elektrický príkon (kW)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,98	2,01	2,03	2,06	2,12	2,12	2,15	2,18	2,18	2,18	2,20	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37
		Koeficient pre číselný výkon	0,95	1,00	1,00	1,00	0,70	0,86	1,00	1,00	0,58	0,74	0,90	1,00	0,32	0,47	0,61	0,97
		Elektrický príkon (kW)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M12SEPI + HRP-M12SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
290	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,71	3,72	3,72	3,72	3,90	3,96	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,25	4,25	4,25	4,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,70	0,75	0,81	0,55	0,60	0,66	0,70	0,50	0,55	0,60	0,65	0,40	0,44	0,48	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,68	3,70	3,70	3,70	3,87	3,93	3,93	3,93	3,98	3,98	3,98	3,98	4,23	4,23	4,23	4,23
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,71	0,76	0,82	0,55	0,60	0,66	0,71	0,50	0,55	0,60	0,65	0,40	0,45	0,49	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,67	3,67	3,67	3,86	3,92	3,92	3,92	3,96	3,96	3,96	3,96	4,22	4,22	4,22	4,22
		Koeficient pre citelný výkon	0,65	0,71	0,76	0,82	0,56	0,61	0,66	0,71	0,51	0,56	0,60	0,65	0,40	0,45	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,66	3,66	3,66	3,85	3,91	3,91	3,91	3,95	3,95	3,95	3,95	4,22	4,22	4,22	4,22
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,76	0,82	0,56	0,61	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,40	0,45	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,62	3,64	3,64	3,64	3,83	3,89	3,89	3,89	3,94	3,94	3,94	3,94	4,21	4,21	4,21	4,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,83	0,56	0,61	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,40	0,45	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,61	3,61	3,61	3,81	3,87	3,87	3,87	3,92	3,92	3,92	3,92	4,20	4,20	4,20	4,20
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,83	0,56	0,62	0,67	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,41	0,46	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,57	3,59	3,59	3,59	3,79	3,85	3,85	3,85	3,90	3,90	3,90	3,90	4,19	4,19	4,19	4,19
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,53	3,54	3,54	3,54	3,75	3,75	3,75	3,75	3,86	3,86	3,86	3,86	4,15	4,15	4,15	4,15
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,37	3,37	3,37	3,37	3,57	3,57	3,57	3,57	3,69	3,69	3,69	3,69	3,98	3,98	3,98	3,98
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,73	0,79	0,85	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,43	3,43	3,43	3,43	3,52	3,52	3,52	3,52	3,80	3,80	3,80	3,80
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,80	0,86	0,57	0,63	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,26	3,26	3,26	3,26	3,34	3,34	3,34	3,34	3,60	3,60	3,60	3,60
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,81	0,87	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,89	2,89	2,89	2,91	3,09	3,09	3,09	3,09	3,18	3,18	3,21	3,18	3,43	3,43	3,43	3,43
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,63	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,67	2,67	2,67	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87	2,96	2,96	2,96	2,96	3,19	3,19	3,19	3,19
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,53	2,53	2,53	2,55	2,70	2,70	2,70	2,70	2,79	2,79	2,79	2,79	3,02	3,02	3,02	3,02
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,86	0,93	0,57	0,65	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13
380	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,78	3,78	3,78	3,81	3,96	3,96	3,96	3,96	4,06	4,06	4,06	4,06	4,31	4,31	4,31	4,31
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,98	1,00	0,55	0,62	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,42	0,48	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,93	4,04	4,04	4,04	4,04	4,29	4,29	4,29	4,29
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,99	1,00	0,55	0,62	0,68	0,75	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,73	3,76	3,92	3,92	3,92	3,92	4,02	4,02	4,02	4,02	4,28	4,28	4,28	4,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,99	1,00	0,56	0,62	0,68	0,75	0,50	0,57	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,72	3,72	3,72	3,75	3,91	3,91	3,91	3,91	4,01	4,01	4,01	4,01	4,28	4,28	4,28	4,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,70	3,73	3,89	3,89	3,89	3,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,27	4,27	4,27	4,27
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,67	3,67	3,67	3,70	3,87	3,87	3,87	3,87	3,98	3,98	3,98	3,98	4,26	4,26	4,26	4,26
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,69	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,38	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,64	3,64	3,67	3,85	3,85	3,85	3,85	3,96	3,96	3,96	3,96	4,25	4,25	4,25	4,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,60	3,60	3,63	3,81	3,81	3,81	3,81	3,92	3,92	3,92	3,92	4,21	4,21	4,21	4,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,43	3,43	3,43	3,46	3,63	3,63	3,63	3,63	3,75	3,75	3,75	3,75	4,04	4		

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M12SEPI + HRP-M12SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
560	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,84	3,84	3,87	3,90	4,02	4,02	4,02	4,05	4,12	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,40
		Koeficient pre číselný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,98	0,50	0,60	0,69	0,78	0,34	0,42	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,82	3,82	3,85	3,88	3,99	3,99	3,99	4,02	4,10	4,10	4,10	4,10	4,38	4,38	4,38	4,38
		Koeficient pre číselný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,77	0,98	0,50	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,79	3,79	3,82	3,85	3,98	3,98	3,98	4,01	4,08	4,08	4,08	4,08	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre číselný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,67	0,77	0,99	0,51	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,52	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,77	3,77	3,80	3,83	3,96	3,96	3,96	3,99	4,07	4,07	4,07	4,07	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre číselný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,68	0,77	0,99	0,51	0,61	0,70	0,79	0,34	0,43	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,79	3,82	3,95	3,95	3,95	3,98	4,06	4,06	4,06	4,06	4,36	4,36	4,36	4,36
		Koeficient pre číselný výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,80	0,34	0,43	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,96	4,04	4,04	4,04	4,04	4,35	4,35	4,35	4,35
		Koeficient pre číselný výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,73	3,76	3,90	3,90	3,90	3,93	4,02	4,02	4,02	4,02	4,33	4,33	4,33	4,33
		Koeficient pre číselný výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,66	3,69	3,72	3,86	3,86	3,86	3,89	3,98	3,98	3,98	3,98	4,30	4,30	4,30	4,30
		Koeficient pre číselný výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,49	3,49	3,52	3,55	3,69	3,69	3,69	3,72	3,81	3,81	3,81	3,81	4,09	4,09	4,09	4,09
		Koeficient pre číselný výkon	0,77	0,88	0,98	1,00	0,60	0,71	0,81	0,91	0,53	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,32	3,34	3,37	3,40	3,55	3,55	3,55	3,57	3,63	3,63	3,63	3,63	3,92	3,92	3,92	3,92
		Koeficient pre číselný výkon	0,78	0,89	1,00	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,74	0,84	0,34	0,44	0,54	0,63
		Elektrický príkon (kW)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,14	3,17	3,20	3,23	3,37	3,37	3,37	3,40	3,46	3,46	3,52	3,46	3,75	3,75	3,75	3,75
		Koeficient pre číselný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,95	0,53	0,64	0,75	0,86	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,95	2,98	3,01	3,14	3,14	3,15	3,18	3,22	3,22	3,25	3,24	3,50	3,50	3,50	3,50
		Koeficient pre číselný výkon	0,83	0,95	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,89	0,33	0,45	0,56	0,90
		Elektrický príkon (kW)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,73	2,76	2,79	2,90	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	2,99	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre číselný výkon	0,85	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,89	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,56	2,59	2,62	2,65	2,73	2,73	2,76	2,79	2,82	2,82	2,82	2,85	3,05	3,05	3,05	3,05
		Koeficient pre číselný výkon	0,87	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,69	0,82	0,95	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M18SEPI + HRP-M18SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
400	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,78	5,90	5,90	5,90	5,93	5,93	5,93	5,93	6,28	6,28	6,28	6,28
		Koeficient pre číselný výkon	0,65	0,70	0,74	0,79	0,55	0,60	0,65	0,70	0,51	0,56	0,60	0,65	0,41	0,44	0,49	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,46	5,47	5,47	5,47	5,75	5,87	5,87	5,87	5,90	5,90	5,90	5,90	6,25	6,25	6,25	6,25
		Koeficient pre číselný výkon	0,65	0,70	0,75	0,80	0,55	0,60	0,65	0,70	0,51	0,56	0,60	0,65	0,41	0,45	0,49	0,53
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,43	5,43	5,43	5,43	5,73	5,85	5,85	5,85	5,88	5,88	5,88	5,88	6,24	6,24	6,24	6,24
		Koeficient pre číselný výkon	0,65	0,70	0,75	0,80	0,56	0,61	0,65	0,70	0,52	0,57	0,60	0,65	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,40	5,41	5,41	5,41	5,71	5,83	5,83	5,83	5,87	5,87	5,87	5,87	6,23	6,23	6,23	6,23
		Koeficient pre číselný výkon	0,66	0,71	0,75	0,80	0,56	0,61	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,38	5,38	5,38	5,38	5,68	5,80	5,80	5,80	5,85	5,85	5,85	5,85	6,23	6,23	6,23	6,23
		Koeficient pre číselný výkon	0,66	0,71	0,76	0,81	0,56	0,61	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,41	0,45	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,34	5,35	5,35	5,35	5,66	5,78	5,78	5,78	5,82	5,82	5,82	5,82	6,21	6,21	6,21	6,21
		Koeficient pre číselný výkon	0,66	0,71	0,76	0,81	0,56	0,62	0,66	0,71	0,52	0,57	0,61	0,66	0,42	0,46	0,50	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,62	5,74	5,74	5,74	5,79	5,79	5,79	5,79	6,19	6,19	6,19	6,19
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,46	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,24	5,24	5,24	5,24	5,56	5,56	5,56	5,56	5,73	5,73	5,73	5,73	6,13	6,13	6,13	6,13
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,46	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,99	4,99	4,99	4,99	5,30	5,30	5,30	5,30	5,47	5,47	5,47	5,47	5,87	5,87	5,87	5,87
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,73	0,78	0,83	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,57	0,62	0,67	0,41	0,46	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,76	4,76	4,76	4,76	5,07	5,07	5,07	5,07	5,22	5,22	5,22	5,22	5,62	5,62	5,62	5,62
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,73	0,79	0,84	0,57	0,62	0,68	0,73	0,52	0,57	0,62	0,67	0,41	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,53	4,53	4,53	4,53	4,81	4,81	4,81	4,81	4,96	4,96	4,96	4,96	5,36	5,36	5,36	5,36
		Koeficient pre číselný výkon	0,68	0,74	0,79	0,85	0,57	0,62	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,28	4,28	4,28	4,29	4,55	4,55	4,55	4,55	4,70	4,70	4,70	4,70	5,07	5,07	5,07	5,07
		Koeficient pre číselný výkon	0,68	0,75	0,81	0,88	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,38	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,97	3,97	3,97	4,00	4,22	4,22	4,22	4,22	4,37	4,37	4,37	4,37	4,71	4,71	4,71	4,71
		Koeficient pre číselný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,57	0,64	0,70	0,39	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,71	3,71	3,71	3,74	3,97	3,97	3,97	3,97	4,11	4,11	4,11	4,11	4,45	4,45	4,45	4,45
		Koeficient pre číselný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,66	1,66	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,69	1,69	1,69	1,69
580	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,62	5,68	5,90	5,90	5,90	5,90	6,06	6,06	6,06	6,06	6,43	6,43	6,43	6,43
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,74	0,98	1,00	0,55	0,62	0,69	0,75	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,42	0,48	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,59	5,59	5,59	5,65	5,87	5,87	5,87	5,87	6,03	6,03	6,03	6,03	6,40	6,40	6,40	6,40
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,75	0,99	1,00	0,55	0,62	0,69	0,76	0,49	0,56	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,56	5,56	5,56	5,62	5,85	5,85	5,85	5,85	6,00	6,00	6,00	6,00	6,39	6,39	6,39	6,39
		Koeficient pre číselný výkon	0,67	0,75	0,99	1,00	0,56	0,62	0,69	0,76	0,50	0,57	0,62	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,53	5,53	5,53	5,59	5,83	5,83	5,83	5,83	5,99	5,99	5,99	5,99	6,38	6,38	6,38	6,38
		Koeficient pre číselný výkon	0,68	0,75	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,76	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,50	5,50	5,50	5,56	5,80	5,80	5,80	5,80	5,97	5,97	5,97	5,97	6,38	6,38	6,38	6,38
		Koeficient pre číselný výkon	0,68	0,76	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,77	0,50	0,57	0,63	0,70	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,47	5,47	5,47	5,53	5,78	5,78	5,78	5,78	5,94	5,94	5,94	5,94	6,36	6,36	6,36	6,36
		Koeficient pre číselný výkon	0,68	0,76	1,00	1,00	0,56	0,63	0,70	0,77	0,50	0,57	0,63	0,70	0,38	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,42	5,42	5,42	5,48	5,74	5,74	5,74	5,74	5,91	5,91	5,91	5,91	6,33	6,33	6,33	6,33
		Koeficient pre číselný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,36	5,36	5,36	5,42	5,68	5,68	5,68	5,68	5,85	5,85	5,85	5,85	6,28	6,28	6,28	6,28
		Koeficient pre číselný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,10	5,10	5,10	5,16	5,42	5,42	5,42	5,42	5,59	5,59	5,59,					

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M18SEPI + HRP-M18SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
685	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,74	5,74	5,74	5,80	6,05	6,05	6,05	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20	6,57	6,57	6,57	6,57
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	1,00	1,00	0,56	0,64	0,70	0,98	0,49	0,57	0,65	0,71	0,36	0,42	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,71	5,77	6,02	6,02	6,02	6,02	6,17	6,17	6,17	6,17	6,55	6,55	6,55	6,55
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	1,00	1,00	0,56	0,64	0,71	0,98	0,49	0,57	0,65	0,72	0,36	0,43	0,49	0,56
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,67	5,67	5,67	5,73	6,00	6,00	6,00	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	1,00	1,00	0,57	0,64	0,71	0,99	0,50	0,58	0,65	0,72	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,65	5,65	5,65	5,71	5,97	5,97	5,97	5,97	6,13	6,13	6,13	6,13	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	0,99	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,62	5,68	5,95	5,95	5,95	5,95	6,11	6,11	6,11	6,11	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	1,00	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,58	5,58	5,58	5,64	5,92	5,92	5,92	5,92	6,09	6,09	6,09	6,09	6,51	6,51	6,51	6,51
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	1,00	0,50	0,58	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,54	5,54	5,54	5,60	5,88	5,88	5,88	5,88	6,05	6,05	6,05	6,05	6,48	6,48	6,48	6,48
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,48	5,48	5,48	5,53	5,82	5,82	5,82	5,82	5,99	5,99	5,99	5,99	6,42	6,42	6,42	6,42
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,22	5,22	5,28	5,33	5,56	5,56	5,56	5,56	5,73	5,73	5,73	5,73	6,16	6,16	6,16	6,16
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,98	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,99	4,99	5,05	5,10	5,30	5,30	5,30	5,30	5,45	5,45	5,45	5,45	5,88	5,88	5,88	5,88
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	0,91	1,00	0,58	0,67	0,76	0,84	0,52	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,73	4,73	4,79	4,85	5,05	5,05	5,05	5,05	5,19	5,19	5,28	5,19	5,59	5,59	5,59	5,59
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,86	0,52	0,61	0,69	0,78	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,44	4,45	4,50	4,54	4,74	4,74	4,74	4,77	4,89	4,89	4,93	4,89	5,27	5,27	5,27	5,27
		Koeficient pre citelný výkon	0,77	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,81	0,35	0,44	0,53	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,11	4,14	4,17	4,20	4,40	4,40	4,40	4,46	4,54	4,54	4,54	4,54	4,91	4,91	4,91	4,91
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	0,99	1,00	0,61	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,73	0,83	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,64	1,64	1,64	1,64
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,86	3,89	3,91	3,94	4,11	4,11	4,11	4,14	4,26	4,26	4,26	4,26	4,63	4,63	4,63	4,63
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,91	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,95	0,53	0,64	0,75	0,85	0,34	0,44	0,54	0,67
		Elektrický príkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,77

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M24SEPI + HRP-M24SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
379	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,35	7,34	7,34	7,34	7,73	7,88	7,88	7,88	7,93	7,93	7,93	7,93	8,40	8,40	8,40	8,40
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,70	0,74	0,77	0,60	0,63	0,66	0,70	0,56	0,59	0,62	0,66	0,47	0,50	0,53	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,16	1,16	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,31	7,30	7,30	7,30	7,69	7,84	7,84	7,84	7,89	7,89	7,89	7,89	8,37	8,37	8,37	8,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,71	0,75	0,78	0,60	0,63	0,66	0,70	0,56	0,59	0,62	0,66	0,48	0,50	0,53	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,26	7,26	7,26	7,26	7,66	7,81	7,81	7,81	7,86	7,86	7,86	7,86	8,35	8,35	8,35	8,35
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,71	0,75	0,78	0,60	0,63	0,66	0,70	0,57	0,59	0,62	0,66	0,48	0,51	0,54	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,23	7,22	7,22	7,22	7,63	7,78	7,78	7,78	7,84	7,84	7,84	7,84	8,34	8,34	8,34	8,34
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,75	0,78	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,48	0,51	0,54	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,19	7,18	7,18	7,18	7,60	7,75	7,75	7,75	7,82	7,82	7,82	7,82	8,34	8,34	8,34	8,34
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,76	0,79	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,48	0,51	0,54	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,15	7,14	7,14	7,14	7,56	7,71	7,71	7,71	7,79	7,79	7,79	7,79	8,31	8,31	8,31	8,31
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,72	0,76	0,79	0,61	0,64	0,67	0,71	0,57	0,60	0,63	0,67	0,49	0,51	0,54	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,09	7,08	7,08	7,08	7,51	7,66	7,66	7,66	7,74	7,74	7,74	7,74	8,28	8,28	8,28	8,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,73	0,77	0,80	0,62	0,65	0,68	0,72	0,58	0,61	0,64	0,68	0,49	0,52	0,55	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,01	7,00	7,00	7,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,66	7,66	7,66	7,66	8,21	8,21	8,21	8,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,73	0,77	0,80	0,62	0,65	0,68	0,72	0,58	0,61	0,64	0,68	0,49	0,52	0,55	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,27	1,26	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,69	6,69	6,69	6,69	7,09	7,09	7,09	7,09	7,32	7,32	7,32	7,32	7,86	7,86	7,86	7,86
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,73	0,76	0,80	0,61	0,64	0,68	0,71	0,57	0,60	0,64	0,67	0,47	0,51	0,54	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,37	6,37	6,37	6,37	6,77	6,77	6,77	6,77	6,97	6,97	6,97	6,97	7,52	7,52	7,52	7,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,72	0,76	0,80	0,60	0,64	0,67	0,71	0,56	0,59	0,63	0,67	0,46	0,50	0,53	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,52	1,52	1,52	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,06	6,06	6,06	6,06	6,43	6,43	6,43	6,43	6,63	6,63	6,63	6,63	7,17	7,17	7,17	7,17
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,72	0,76	0,80	0,59	0,63	0,67	0,71	0,55	0,59	0,63	0,66	0,46	0,49	0,53	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,69	1,69	1,69	1,69
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,71	5,71	6,07	6,07	6,07	6,07	6,27	6,27	6,27	6,27	6,78	6,78	6,78	6,78
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,76	0,81	0,58	0,62	0,67	0,71	0,54	0,58	0,62	0,66	0,44	0,48	0,52	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,84	1,84	1,84	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,87	1,87	1,87	1,87
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,29	5,29	5,29	5,29	5,63	5,63	5,63	5,63	5,83	5,83	5,83	5,83	6,29	6,29	6,29	6,29
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,81	0,58	0,62	0,67	0,71	0,54	0,58	0,62	0,67	0,43	0,47	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,94	4,94	4,94	4,94	5,29	5,29	5,29	5,29	5,49	5,49	5,49	5,49	5,95	5,95	5,95	5,95
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,77	0,82	0,57	0,62	0,67	0,72	0,53	0,58	0,62	0,67	0,42	0,47	0,51	0,55
		Elektrický príkon (kW)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,23	2,23	2,23	2,23	2,24	2,24	2,24	2,24	2,25	2,25	2,25	2,25
724	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,50	7,50	7,50	7,56	7,88	7,88	7,88	7,88	8,09	8,09	8,09	8,09	8,58	8,58	8,58	8,58
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,72	0,98	1,00	0,55	0,61	0,68	0,73	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,42	0,48	0,54
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,45	7,45	7,45	7,51	7,84	7,84	7,84	7,84	8,05	8,05	8,05	8,05	8,55	8,55	8,55	8,55
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,99	1,00	0,55	0,61	0,68	0,74	0,49	0,56	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,54
		Elektrický príkon (kW)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,41	7,41	7,41	7,47	7,81	7,81	7,81	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,53	8,53	8,53	8,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,99	1,00	0,56	0,61	0,68	0,74	0,50	0,57	0,62	0,68	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,37	7,37	7,37	7,43	7,78	7,78	7,78	7,78	7,99	7,99	7,99	7,99	8,52	8,52	8,52	8,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,74	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,33	7,33	7,33	7,39	7,75	7,75	7,75	7,75	7,97	7,97	7,97	7,97	8,51	8,51	8,51	8,51
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,37	0,43	0,49	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,29	7,29	7,29	7,35	7,71	7,71	7,71	7,71	7,93	7,93	7,93	7,93	8,49	8,49	8,49	8,49
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	1,00	1,00	0,56	0,62	0,69	0,75	0,50	0,57	0,63	0,69	0,38	0,44	0,50	0,55
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,23	7,23	7,23	7,29	7,66	7,66	7,66	7,66	7,89	7,89	7,89	7,89	8,46	8,46	8,46	8,46
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,15	7,15	7,15	7,21	7,58	7,58	7,58	7,58	7,81	7,81	7,81	7,81	8,38	8,38	8,38	8,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,75	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56
		Elektrický príkon (kW)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,83	6,83	6,83	6,89	7,26	7,26	7,26	7,26	7,46	7,46	7,46	7,46	8,04			

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

CHLADENIE

HRP-M24SEPI + HRP-M24SEPO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
1092	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,68	7,68	7,77	7,86	8,06	8,06	8,06	8,06	8,26	8,26	8,26	8,26	8,79	8,79	8,79	8,79
		Koeficient pre číťný výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,75	0,98	0,50	0,59	0,68	0,77	0,34	0,42	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,63	7,63	7,72	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,22	8,22	8,22	8,22	8,76	8,76	8,76	8,76
		Koeficient pre číťný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,76	0,98	0,50	0,59	0,68	0,78	0,34	0,43	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,59	7,59	7,68	7,77	7,99	7,99	7,99	7,99	8,19	8,19	8,19	8,19	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre číťný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,99	0,51	0,59	0,68	0,78	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,55	7,55	7,64	7,73	7,96	7,96	7,96	7,96	8,17	8,17	8,17	8,17	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre číťný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,68	0,76	0,99	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,51	7,51	7,60	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	8,14	8,14	8,14	8,14	8,72	8,72	8,72	8,72
		Koeficient pre číťný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,79	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,47	7,47	7,55	7,64	7,89	7,89	7,89	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,70	8,70	8,70	8,70
		Koeficient pre číťný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,79	0,35	0,44	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,40	7,40	7,49	7,58	7,83	7,83	7,83	7,83	8,06	8,06	8,06	8,06	8,66	8,66	8,66	8,66
		Koeficient pre číťný výkon	0,75	0,85	0,95	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,32	7,32	7,41	7,49	7,75	7,75	7,75	7,75	7,98	7,98	7,98	7,98	8,58	8,58	8,58	8,58
		Koeficient pre číťný výkon	0,75	0,85	0,95	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,98	6,98	7,03	7,09	7,41	7,41	7,41	7,49	7,64	7,64	7,64	7,64	8,21	8,21	8,21	8,21
		Koeficient pre číťný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,63	6,69	6,75	6,80	7,06	7,06	7,06	7,12	7,29	7,29	7,29	7,29	7,84	7,84	7,84	7,84
		Koeficient pre číťný výkon	0,78	0,88	0,99	1,00	0,61	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,73	0,83	0,35	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,32	6,37	6,43	6,49	6,72	6,72	6,72	6,78	6,92	6,92	7,03	6,92	7,46	7,46	7,46	7,46
		Koeficient pre číťný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,61	0,72	0,83	0,94	0,53	0,64	0,74	0,85	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,90	5,96	6,02	6,07	6,29	6,29	6,29	6,35	6,48	6,48	6,54	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00
		Koeficient pre číťný výkon	0,82	0,94	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,98	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94	1,96	1,96	1,96	1,96
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,47	5,53	5,58	5,64	5,84	5,84	5,84	5,90	6,01	6,01	6,01	6,07	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre číťný výkon	0,83	0,96	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,79	0,90	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	2,14	2,14	2,14	2,14	2,15	2,15	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	2,16	2,18	2,18	2,18	2,18
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,13	5,18	5,24	5,30	5,47	5,47	5,53	5,58	5,67	5,67	5,67	5,73	6,12	6,12	6,12	6,12
		Koeficient pre číťný výkon	0,86	0,99	1,00	1,00	0,65	0,78	0,91	1,00	0,55	0,68	0,81	0,93	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,36	2,36	2,36	2,36

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

VYKUROVANIE

HRP-M09SEPI + HRP-M09SEPO

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
280	-25	2,53	2,51	2,49	2,49	0,93	0,97	0,93	0,93
	-20	2,75	2,73	2,70	2,70	1,02	1,06	1,02	1,02
	-15	2,98	2,95	2,93	2,93	1,12	1,16	1,12	1,12
	-10	3,18	3,15	3,12	3,12	1,19	1,24	1,19	1,19
	-7	3,33	3,30	3,27	3,27	1,27	1,32	1,27	1,27
	-6	3,25	3,22	3,19	3,19	1,21	1,21	1,21	1,20
	-3	3,13	3,10	3,10	3,07	1,11	1,10	1,09	1,09
	0	3,01	2,96	2,96	2,93	1,00	0,99	0,98	0,97
	3	2,96	2,93	2,90	2,90	0,90	0,89	0,88	0,87
	6	3,01	2,98	2,96	2,93	0,81	0,78	0,77	0,76
	7	3,08	3,05	3,05	3,05	0,76	0,67	0,72	0,70
	11	3,05	3,02	2,99	2,96	0,60	0,57	0,55	0,54
	14	3,02	2,96	2,96	2,93	0,50	0,46	0,44	0,43
	17	2,99	2,93	2,90	2,87	0,40	0,36	0,35	0,32
	18	2,96	2,90	2,87	2,87	0,35	0,32	0,29	0,27
360	-25	2,59	2,57	2,57	2,55	0,95	0,98	0,94	0,94
	-20	2,82	2,79	2,79	2,77	1,04	1,08	1,03	1,03
	-15	3,05	3,02	3,02	2,99	1,14	1,18	1,13	1,13
	-10	3,25	3,23	3,23	3,20	1,21	1,26	1,20	1,20
	-7	3,41	3,38	3,38	3,35	1,29	1,33	1,28	1,28
	-6	3,30	3,27	3,27	3,25	1,23	1,23	1,22	1,22
	-3	3,19	3,16	3,16	3,13	1,12	1,11	1,11	1,10
	0	3,07	3,04	3,01	3,01	1,02	1,00	0,99	0,99
	3	3,01	2,98	2,96	2,96	0,92	0,90	0,89	0,88
	6	3,07	3,04	3,01	2,98	0,82	0,79	0,78	0,77
	7	3,14	3,11	3,11	3,11	0,77	0,68	0,73	0,71
	11	3,11	3,08	3,05	3,02	0,61	0,58	0,56	0,55
	14	3,08	3,02	2,99	2,99	0,51	0,47	0,45	0,43
	17	3,02	2,99	2,96	2,93	0,41	0,36	0,35	0,33
	18	3,02	2,96	2,93	2,90	0,36	0,32	0,30	0,28
530	-25	2,62	2,60	2,60	2,58	0,95	0,99	0,95	0,95
	-20	2,85	2,82	2,82	2,80	1,05	1,09	1,05	1,05
	-15	3,08	3,06	3,06	3,03	1,14	1,19	1,14	1,14
	-10	3,29	3,26	3,26	3,23	1,22	1,27	1,22	1,22
	-7	3,45	3,42	3,42	3,39	1,30	1,35	1,30	1,30
	-6	3,33	3,30	3,30	3,27	1,24	1,24	1,24	1,23
	-3	3,25	3,22	3,19	3,19	1,14	1,13	1,12	1,12
	0	3,10	3,07	3,04	3,04	1,03	1,01	1,01	1,00
	3	3,04	3,01	2,98	2,98	0,93	0,91	0,90	0,89
	6	3,10	3,07	3,04	3,01	0,83	0,80	0,79	0,78
	7	3,17	3,14	3,14	3,14	0,78	0,69	0,74	0,72
	11	3,14	3,11	3,08	3,05	0,62	0,59	0,57	0,56
	14	3,11	3,05	3,02	2,99	0,52	0,48	0,46	0,44
	17	3,05	2,99	2,99	2,96	0,42	0,37	0,35	0,34
	18	3,02	2,99	2,96	2,93	0,37	0,33	0,31	0,28

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

VYKUROVANIE

HRP-M12SEPI + HRP-M12SEPO

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
290	-25	2,57	2,55	2,55	2,53	0,99	1,03	1,01	1,01
	-20	2,79	2,77	2,77	2,75	1,09	1,13	1,11	1,11
	-15	3,02	3,00	3,00	2,97	1,19	1,24	1,21	1,21
	-10	3,23	3,20	3,20	3,17	1,27	1,32	1,29	1,29
	-7	3,38	3,35	3,35	3,32	1,35	1,40	1,37	1,37
	-6	3,38	3,35	3,35	3,32	1,31	1,32	1,32	1,33
	-3	3,41	3,35	3,35	3,32	1,24	1,24	1,24	1,25
	0	3,38	3,32	3,30	3,30	1,16	1,16	1,17	1,17
	3	3,44	3,41	3,38	3,35	1,11	1,11	1,11	1,11
	6	3,64	3,61	3,58	3,56	1,04	1,04	1,04	1,04
	7	3,87	3,84	3,78	3,78	1,01	0,97	1,00	1,00
	11	3,99	3,93	3,90	3,87	0,91	0,90	0,89	0,89
	14	4,07	4,01	3,99	3,96	0,84	0,83	0,82	0,81
	17	4,16	4,10	4,07	4,01	0,77	0,75	0,75	0,74
	18	4,19	4,13	4,10	4,07	0,74	0,72	0,71	0,70
380	-25	2,62	2,60	2,58	2,58	1,00	1,04	1,01	1,01
	-20	2,85	2,83	2,80	2,80	1,10	1,14	1,11	1,11
	-15	3,08	3,06	3,03	3,03	1,20	1,25	1,22	1,22
	-10	3,29	3,27	3,24	3,24	1,28	1,33	1,30	1,30
	-7	3,45	3,42	3,39	3,39	1,36	1,41	1,38	1,38
	-6	3,47	3,44	3,41	3,41	1,32	1,33	1,33	1,34
	-3	3,47	3,44	3,41	3,41	1,25	1,25	1,26	1,26
	0	3,44	3,41	3,38	3,35	1,17	1,17	1,18	1,18
	3	3,53	3,47	3,47	3,44	1,12	1,12	1,12	1,12
	6	3,73	3,67	3,64	3,64	1,05	1,05	1,05	1,05
	7	3,99	3,93	3,87	3,84	1,02	0,98	1,01	1,01
	11	4,07	4,01	3,99	3,96	0,92	0,91	0,90	0,90
	14	4,16	4,10	4,07	4,04	0,85	0,84	0,83	0,82
	17	4,25	4,19	4,16	4,13	0,78	0,76	0,76	0,75
	18	4,28	4,22	4,19	4,16	0,75	0,73	0,72	0,71
560	-25	2,66	2,64	2,64	2,61	1,01	1,05	1,03	1,03
	-20	2,89	2,87	2,87	2,84	1,11	1,15	1,13	1,13
	-15	3,13	3,10	3,10	3,08	1,22	1,26	1,24	1,24
	-10	3,34	3,31	3,31	3,28	1,30	1,35	1,32	1,32
	-7	3,50	3,47	3,47	3,44	1,38	1,43	1,40	1,40
	-6	3,50	3,47	3,47	3,44	1,34	1,35	1,35	1,36
	-3	3,53	3,47	3,47	3,44	1,26	1,27	1,27	1,27
	0	3,47	3,44	3,41	3,38	1,19	1,19	1,19	1,19
	3	3,56	3,53	3,50	3,47	1,13	1,13	1,13	1,13
	6	3,76	3,70	3,70	3,67	1,06	1,06	1,06	1,06
	7	4,02	3,96	3,90	3,87	1,03	0,99	1,02	1,02
	11	4,10	4,04	4,01	3,99	0,93	0,92	0,91	0,91
	14	4,19	4,13	4,10	4,07	0,86	0,84	0,84	0,83
	17	4,28	4,22	4,19	4,13	0,79	0,77	0,76	0,75
	18	4,31	4,25	4,22	4,19	0,75	0,73	0,72	0,72

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

VYKUROVANIE

HRP-M18SEPI + HRP-M18SEPO

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
400	-20	3,87	3,82	3,80	3,78	1,41	1,46	1,44	1,45
	-15	4,19	4,14	4,11	4,09	1,54	1,59	1,57	1,58
	-10	4,47	4,42	4,39	4,36	1,64	1,70	1,68	1,69
	-7	4,69	4,63	4,60	4,57	1,74	1,80	1,78	1,79
	-6	4,72	4,66	4,63	4,60	1,72	1,73	1,74	1,76
	-3	4,72	4,69	4,66	4,63	1,66	1,68	1,69	1,70
	0	4,69	4,66	4,63	4,60	1,60	1,62	1,63	1,64
	3	4,83	4,78	4,75	4,72	1,55	1,57	1,58	1,59
	6	5,12	5,06	5,04	5,01	1,51	1,52	1,53	1,54
	7	5,46	5,39	5,31	5,28	1,48	1,47	1,50	1,51
	11	5,63	5,54	5,51	5,45	1,40	1,41	1,42	1,42
	14	5,74	5,66	5,63	5,60	1,35	1,36	1,36	1,37
	17	5,89	5,80	5,74	5,71	1,30	1,30	1,31	1,31
	18	5,95	5,86	5,80	5,77	1,27	1,28	1,28	1,28
580	-20	3,94	3,89	3,87	3,85	1,42	1,47	1,45	1,46
	-15	4,27	4,21	4,19	4,16	1,55	1,60	1,58	1,60
	-10	4,56	4,50	4,47	4,45	1,65	1,71	1,69	1,71
	-7	4,77	4,71	4,69	4,66	1,75	1,82	1,79	1,81
	-6	4,80	4,75	4,72	4,69	1,72	1,74	1,76	1,77
	-3	4,83	4,78	4,75	4,72	1,67	1,69	1,70	1,71
	0	4,80	4,75	4,72	4,69	1,61	1,63	1,64	1,65
	3	4,92	4,86	4,83	4,80	1,56	1,58	1,59	1,60
	6	5,24	5,18	5,12	5,09	1,52	1,53	1,54	1,55
	7	5,57	5,51	5,42	5,39	1,49	1,48	1,51	1,52
	11	5,74	5,66	5,63	5,60	1,41	1,42	1,43	1,43
	14	5,89	5,80	5,74	5,71	1,36	1,37	1,37	1,37
	17	6,00	5,92	5,89	5,83	1,31	1,31	1,31	1,32
	18	6,09	6,00	5,95	5,89	1,28	1,29	1,29	1,29
685	-20	3,99	3,94	3,92	3,90	1,43	1,48	1,46	1,47
	-15	4,32	4,27	4,24	4,22	1,57	1,62	1,60	1,61
	-10	4,61	4,56	4,53	4,50	1,67	1,73	1,71	1,72
	-7	4,83	4,78	4,75	4,72	1,77	1,83	1,81	1,82
	-6	4,86	4,80	4,78	4,75	1,73	1,76	1,77	1,79
	-3	4,89	4,83	4,80	4,78	1,69	1,71	1,72	1,72
	0	4,86	4,80	4,78	4,75	1,63	1,65	1,66	1,67
	3	4,98	4,92	4,89	4,86	1,58	1,60	1,61	1,62
	6	5,30	5,21	5,18	5,15	1,54	1,55	1,56	1,57
	7	5,66	5,57	5,48	5,45	1,51	1,50	1,53	1,54
	11	5,80	5,71	5,68	5,66	1,43	1,44	1,45	1,45
	14	5,95	5,86	5,80	5,77	1,38	1,39	1,39	1,40
	17	6,06	5,97	5,95	5,89	1,33	1,33	1,34	1,34
	18	6,15	6,06	6,00	5,95	1,30	1,31	1,31	1,31

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI SEPI/SEPO

VYKUROVANIE

HRP-M24SEPI + HRP-M24SEPO

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
379	-20	5,46	5,42	5,39	5,37	2,37	2,46	2,39	2,39
	-15	5,91	5,86	5,84	5,81	2,59	2,69	2,61	2,62
	-10	6,31	6,26	6,23	6,20	2,77	2,87	2,78	2,79
	-7	6,62	6,56	6,53	6,50	2,94	3,05	2,96	2,97
	-6	6,59	6,53	6,50	6,47	2,84	2,85	2,86	2,86
	-3	6,56	6,47	6,44	6,41	2,65	2,66	2,66	2,66
	0	6,44	6,35	6,32	6,27	2,47	2,46	2,46	2,46
	3	6,53	6,44	6,41	6,35	2,30	2,29	2,29	2,28
	6	6,85	6,76	6,70	6,67	2,15	2,12	2,11	2,10
	7	7,19	7,10	7,04	6,98	2,06	1,95	2,02	2,01
	11	7,33	7,21	7,15	7,12	1,81	1,77	1,75	1,74
	14	7,41	7,30	7,27	7,21	1,64	1,59	1,57	1,54
	17	7,53	7,41	7,36	7,30	1,46	1,41	1,38	1,35
	18	7,56	7,44	7,39	7,33	1,38	1,32	1,29	1,26
724	-20	5,60	5,53	5,50	5,48	2,40	2,49	2,42	2,43
	-15	6,06	5,98	5,96	5,93	2,63	2,72	2,64	2,65
	-10	6,47	6,39	6,36	6,33	2,80	2,90	2,82	2,83
	-7	6,78	6,69	6,66	6,63	2,98	3,08	3,00	3,01
	-6	6,73	6,64	6,61	6,59	2,87	2,88	2,89	2,89
	-3	6,67	6,61	6,59	6,53	2,68	2,69	2,69	2,69
	0	6,56	6,50	6,44	6,41	2,49	2,49	2,48	2,48
	3	6,67	6,59	6,53	6,50	2,32	2,31	2,30	2,29
	6	6,99	6,91	6,85	6,82	2,16	2,14	2,13	2,12
	7	7,33	7,24	7,18	7,12	2,08	1,96	2,04	2,03
	11	7,47	7,36	7,30	7,27	1,83	1,79	1,77	1,75
	14	7,56	7,44	7,41	7,36	1,65	1,60	1,57	1,55
	17	7,67	7,56	7,50	7,44	1,47	1,41	1,38	1,35
	18	7,70	7,59	7,53	7,47	1,38	1,32	1,29	1,26
1092	-20	5,63	5,58	5,56	5,54	2,43	2,51	2,44	2,45
	-15	6,10	6,04	6,02	5,99	2,65	2,75	2,67	2,68
	-10	6,51	6,45	6,42	6,40	2,83	2,93	2,85	2,86
	-7	6,82	6,76	6,73	6,70	3,01	3,12	3,03	3,04
	-6	6,79	6,73	6,70	6,67	2,90	2,91	2,92	2,92
	-3	6,76	6,67	6,64	6,61	2,71	2,71	2,71	2,71
	0	6,64	6,56	6,53	6,47	2,52	2,51	2,51	2,51
	3	6,73	6,64	6,61	6,59	2,35	2,33	2,32	2,32
	6	7,08	6,96	6,93	6,88	2,18	2,16	2,15	2,14
	7	7,45	7,33	7,27	7,21	2,10	1,98	2,06	2,04
	11	7,56	7,44	7,41	7,36	1,84	1,80	1,78	1,76
	14	7,67	7,56	7,50	7,44	1,66	1,61	1,58	1,56
	17	7,76	7,65	7,59	7,53	1,47	1,42	1,39	1,36
	18	7,82	7,70	7,65	7,59	1,39	1,32	1,29	1,26